



カタログ品番	社内品番	L1	L2	φD	適合樹脂管
CPT-10A-ON	OT-CPT-10A-ON	(59)	34.5	(27)	架橋ポリエチレン管 (PN15 XM種) 水道用架橋ポリエチレン管 (XM種)
CPT-13A-ON	OT-CPT-13A-ON	(61.5)	39	(31)	ポリブテン管 (J種) 水道用ポリブテン管 (J種)
CPT-16APE-ON	OT-CPT-16APE-ON	(63)	45.5	(37)	架橋ポリエチレン管 (PN15 XM種)
CPT-16APB-ON	OT-CPT-16APB-ON				ポリブテン管 (J種) 水道用ポリブテン管 (J種)
CPT-20A-ON	OT-CPT-20A-ON	(68)	51.5	(43)	架橋ポリエチレン管 (PN15 XM種) 水道用架橋ポリエチレン管 (XM種) ポリブテン管 (J種) 水道用ポリブテン管 (J種)

注記 1) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

部番	部品名称	材質	個数	備考
15	注意シール	PP	1	
14	六角穴付きボルト	SUS304	1	
13	キャップ付Uナット	SUS304	1	
12	なべ小ねじ	SUS304	1	
11	ストップリング	SUS304	1	
10	Oリング	EPDM	1	
9	パージバルブ	C3604BD	1	メッキ
8	Oリング	EPDM	1	
7	Oリング	EPDM	1	
6	アダプター	C3604BD	1	メッキ
5	ストップリング	SUS304	1	
4	ラチェットガイド	C3604BD	1	メッキ
3	ラチェットスプリング	SUS304	1	
2	ラチェット	SUS304	1	
1	本体	C3604BD	1	メッキ

製品図面	第三角法	品名	末端テストプラグ	カタログ品番	上記
(S) ONDA 株式会社 オンダ製作所		品名	空気圧検査対応	社内品番	上記